

Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778-7480-200, Fax: 09778-7480-209
notified body no.: 1508 Mitglied der
hoch.fladungen@t-online.de www.brandverhalten.de



Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRÜFZEUGNIS

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Nr. PZ-Hoch-080066-3

Auftraggeber:

ETEM SA LIGHT METALS INDUSTRY
1, Iroon Polytechniou Str.
GR-190 18 Magoula, Griechenland

Art des Prüfmaterials:

Aluminium-Sandwich-Platte

**Bezeichnung
des Prüfmaterials:**

„ETALBOND – PE“ in 4 mm

Inhalt des Antrags:

Prüfung auf Normalentflammbarkeit zur Einreihung in die
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, (Mai 1998)

**Geltungsdauer
des Prüfzeugnisses:**

31. Januar 2013*)

Ergebnis:

**Das geprüfte Produkt erfüllt in einer Gesamtdicke von 4 mm
die Anforderungen der Baustoffklasse B2 für
normalentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1.**



Dieses Prüfzeugnis umfasst 3 Seiten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht ein notwendiges allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

*) Verlängerung auf Antrag.